



1

Lecce, li - 7 OTT. 1960 19

Ufficio Comune

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI LECCE

AL COMUNE DI

NARDO'

e, per conoscenza:

ALLA PREFETTURA DI LECCE

N. 16645 di prot.

Risposta a nota N.

in data

Allegati N.

OGGETTO: Sopraluogo accertamenti tecnici Ospedale Civile nel Comune di Nardò.-

RACCOMANDATA

A seguito della richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico di codesto Comune, tendente ad ottenere quanto specificato in oggetto, si comunica che un ingegnere di questo Ufficio ha eseguito la visita sopraluogo.

Pertanto é stata accertata la necessit  di esecuzione di lavori di risanamento statico alla parte dell'edificio costituente il corpo posteriore del fabbricato.

Per tale corpo di fabbrica si nota infatti un cedimento di fondazioni dei muri: esterno e di spina, che ha provocato un distacco delle volte poggianti sugli stessi.

Poich  tale fenomeno non sembra abbia raggiunto uno stato stazionario, occorre, innanzi tutto, collocare delle opportune spie di vetro onde osservare eventuali incrementi di dissesto. Quindi, effettuato un adeguato puntellamento, occorre procedere ad una ripresa delle fondazioni, e ad un migliore collegamento di tali muri con quelli trasversali.

Ai sensi della Legge Comunale e Provinciale codesto Comune dovr  inoltre provvedere alla salvaguardia della pubblica incolumit  con tutte le misure richieste dal caso. =

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Cesare Battisti)

Cesare Battisti

CITTA' DI NARDO'
10 OTT. 1960
PROT. N. 13030
CLAS. FASO.
CAT.

V