

(2)

N. 1130 di

Risposta

del

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TENDENZA AI MONUMENTI E GALLERIE DELLA PUGLIA E DELLA
LUCANIA - B A R I

Bari, 20 gennaio 1961

Oggetto: invio sopraluogo

risposta nota del 28-12-960
n.4888

Ill/mo Signor Presidente
dell'Ospedale Civile "S. Giuseppe Sambiase"

NA R D O'

In riscontro alla nota sopra distinta si comunica che nel sopraluogo a codesto edificio ospedaliero, eseguito dall'architetto di questo Ufficio e dall'Ingegnere capo del Comune di Nardò, è stato desunto che i disturbi statici al muro adiacente la scala provengono da cedimento del terreno di posa delle fondazioni.

Pertanto, in virtù della legge 1-6-1939 n.1089, si invita codesto Istituto a trasmettere a questa Soprintendenza, per la preventiva approvazione, il progetto di consolidamento, tenendo presente la opportunità di sottofondare il muro ceduto con adeguato ampliamento della base d'impianto con la creazione di eventuali speroni per controbilanciare il fenomeno di rotazione del muro.

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Franco Schettini)
F/to: Illegibile

P.C.C. oggi 31 gennaio 1961
Il Segretario Direttore

