



Città di Nardò

PROVINCIA DI LECCE

N° _____ di prot.110

Nardò 16.9.1965

OGGETTO: Immobile comunale già sede dell'Ospedale Civile "S. Giuseppe-Sambiasi".

Ill.mo Signor Sindaco

S E D E

In seguito alla caduta di un puntello posto sul lato, dell'immobile in oggetto, prospiciente la via Cairoli, il sottoscritto Geom. Luigi Greco, Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale, ha effettuato un sopralluogo estendendo la visita all'intero fabbricato sgomberato da persone e cose a seguito dell'ordinanza sindacale n.752 del 29.8.1962.-

L'indagine eseguita in data odierna ha permesso di accertare la presenza di numerose nuove lesioni e l'accentuarsi di quelle già esistenti con evidenti distacchi dei pavimenti e notevole fuori piombo dei muri prospicienti le vie Cairoli ed Osanna.

A causa delle precarie condizioni statiche dell'edificio risulta inefficace ed inadeguato il puntellamento effettuato in precedenza.

A quanto sopra aggiungasi il fatto che l'edificio risulta quasi privo di infissi, pavimenti, rivestimenti ecc. per cui gli agenti atmosferici possono provocare danni tali da far temere il pericolo di crollo.-

Per tutto quanto sopra detto e tenuto conto che le opere di consolidamento, rafforzamento e sistemazione dell'immobile richiederebbero ingenti spese, questo Ufficio Tecnico è del parere che, a salvaguardia della pubblica incolumità, è necessario provvedere alla demolizione dell'edificio in oggetto.-

IL DIRIGENTE
L'UFFICIO TECNICO
(Luigi Geom. Greco)